



**ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
W KIELCACH**

Kielce, dnia 04.07.2022 r.

Znak: ZN.AiB.5142.73.2022

D E C Y Z J A Nr 325 A/2022

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 840), § 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81), oraz art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2022 r. (data wpływu 07.04.2022 r.) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Partyzantów 2, 28-530 Skalbierz, o wydanie pozwolenia na remont elewacji kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu, dz. nr ewid. 106, zgodnie z *Programem prac konserwatorskich. Elewacje kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu*, oprac. dr Inga Widlińska, konserwator dzieł sztuki, Kraków 2022, oraz Projektem Budowlanym, *Remont elewacji*, aut. mgr inż. arch. Janusz Ćwiek, styczeń 2022;
- następnie w wyniku uzupełnienia o *Opinię konstrukcyjno-budowlaną*, aut. dr. inż. Stanisław Karczmarczyk, styczeń 2022 r., oraz korekty zakresu wnioskowanych o pozwolenie prac, z dnia 01.06.2022 r. (data wpływu 02.06.2022 r.);

**Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Kielcach
POZWALA**

**Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu
ul. Partyzantów 2, 28-530 Skalbierz**

na

wykonanie poniższych prac przy kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu, położonym na dz. nr ewid. 106:

Remont i konserwację elewacji, z wyłączeniem elementów wystroju wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków ruchomych pod nr 62 B (fragmenty późnorenesansowego nagrobka na fasadzie, płyta epitafijna Wincentego Pagowskiego, płyta Adama Trzebińskiego). Prace prowadzone będą zgodnie z *Programem prac konserwatorskich. Elewacje kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu*, oprac. dr Inga Widlińska, konserwator dzieł sztuki, Kraków 2022, oraz Projektem Budowlanym, *Remont elewacji*, aut. mgr inż. arch. Janusz Ćwiek, styczeń 2022 – których opieczetowane egzemplarze stanowią integralną część niniejszego ~~pozwolenia~~ ~~pozwolenia~~

Termin ważności decyzji: do 31.12.2028 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – jeżeli w trakcie wykonywania prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W zakresie robót budowlanych: wnioskodawca jest zobowiązany, na podstawie § 13 ust. 1 i 2 cyt. Rozporządzenia do:

- zapewnienia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - przekazania Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej nadzór inwestorski – poniższych danych i dokumentów:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osób - kierującej robotami budowlanymi, wykonującej nadzór inwestorski;
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37 c cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - c) oświadczenia osób o przyjęciu przez nie obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

W zakresie prac konserwatorskich: zobowiązuje się wnioskodawcę, na podstawie § 12 ust. 1 i 2 cyt. Rozporządzenia do:

- zapewnienia kierowania pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 a Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- przekazania Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej pracami albo samodzielnie je wykonującej – poniższych danych i dokumentów:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie je wykonującej;
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37 a cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - c) oświadczenia osoby kierującej pracami lub samodzielnie je wykonującej o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

Ponadto zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora o terminie rozpoczęcia prac/robót, przynajmniej na 3 dni przed tym terminem;
- przed przystąpieniem do prac konserwatorskich elewacji konieczne będzie zwołanie komisji konserwatorskiej, z udziałem konserwatora dzieł sztuki oraz przedstawicieli ŚWKZ, w celu oceny oraz ustalenia ostatecznego zakresu likwidacji mechanicznych uszkodzeń lica ścian (z uwagi na istnienie rytowanych napisów i znaków, oraz innych naruszeń murów, mogących posiadać wartość historyczną).
- niezwłocznego zawiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac;

- na podstawie § 12 ust. 2, pkt 4 cyt. Rozporządzenia do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac.

UZASADNIENIE

Kościół parafialny (kolegiata) p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, o romańskiej metryce, przebudowany i rozbudowany w XV i późniejszych wiekach, jest wpisany do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod nr A 207 z 20.10.2008 r. (nr w rej. woj. kieleckiego 236 A z 11.02.1967 r.) i jako taki podlega ochronie prawa.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie m.in. robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie z powyższym w dniu 07.04.2022 r. Parafia Rzymskokatolicka w Skalbmierzu złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na remont elewacji kościoła. Do wniosku dołączono Projekt Budowlany aut. mgr inż. arch. J. Ćwiek, oraz Program prac konserwatorskich aut. konserwator dzieł sztuki dr I. Widlińska. Ze względu na konieczność korekty oraz uszczegółowienia wniosku oraz załączonej dokumentacji Parafia została wezwana o ich uzupełnienie. W dniu 02.06.2022 r. wpłynął wniosek, zawierający korektę planowanego zakresu prac, oraz *Opinię konstrukcyjną budowlaną* aut. dr inż. S. Karczmarczyk.

Prace objęte niniejszym pozwoleniem obejmują wykonanie robót o charakterze budowlanym – w tym wzmocnienia i usunięcia rozspojień i zarysowań murów, miejscową wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, usunięcie wtórnych łąt i spoin cementowych, itp. Prace konserwatorskie będą polegały m.in. na oczyszczeniu powierzchni kamienia ze sztucznej patyny i zabrudzeń – bez naruszania pierwotnego lica oraz przy zachowaniu plastyki wszelkiego detalu, usunięcie cementowych spoin i innych wadliwych uzupełnień, naprawę zarysowań i spękań, uzupełnienie ubytków kamienia i spoinowania, przy scaleniu kolorystycznym, ogólnie prace konserwatorskie przy detalu kamiennym, a także partiach tynkowanych i wątku ceglanym (oczyszczenie lica przy zachowaniu warstwy spieku), z towarzyszącym pracom rozpoznaniu stratygraficznym.

Ze względu na znajdujące się na elewacjach ryte napisy i znaki, a także uszkodzenia mechaniczne, które mogą mieć znaczenie historyczne – przed przystąpieniem do prac konserwatorskich konieczna będzie komisja konserwatorska, z udziałem konserwatora dzieł sztuki oraz przedstawicieli ŚWKZ w celu omówienia ostatecznego zakresu napraw i uzupełnień lica ścian.

Zatem orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE: niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczególne.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, ul. Paderewskiego 34 A, 25-502 Kielce, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią opieczetowane: *Program prac konserwatorskich. Elewacje kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu*, oprac. dr Inga Widlińska, konserwator dzieł sztuki, Kraków 2022, oraz Projekt Budowlany, *Remont elewacji*, aut. mgr inż. arch. Janusz Cwik, 30.07.2022



Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Modras

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
ul. Partyzantów 2, 28-530 Skalbmierz
+ zał. 3 egz. projektu budowlanego, 2 egz. programu prac, 1 egz. opinii
konstrukcyjno-budowlanej
2. a/a (2 egz.)
+ zał. 1 egz. projektu budowlanego, 1 egz. programu prac, 1 egz. opinii
konstrukcyjno-budowlanej

04.07.2022

24.07.2022

Znak 24.07.2022

mgr Joanna Modras

Opinia konstrukcyjno-budowlana

dotyczące zakresu zabezpieczeń technicznych
kosciółce parafialnego p.w. św. Jana Chrzcięcy
jako prac uzupełniających konserwację elewacji
zewnątrznych kosciółce.

1. Przeprowadzono przegląd budynku kosciółce od
strony zewnętrznej oraz wewnętrznej. Przegląd
pokażono z rejestracją uszkodzeń obejmujących
rysy i rozpojenia widoczne na sklepieniach
oraz risy i rozpojenia występujące na ścianach.
Zwrócono również uwagę na oznaki korozji
powierzchniowej ścian z ciosów wapienia pińczowskiego.
Stwierdzono obecność uskokowych rozpojen
w następujących strefach sklepień iebrowych i
ścian kosciółce:

- Występują rozpojenia na południowej ścianie
kruchty od strony południowej świadczące o
nierównomiernym osiedleniu ściany południowej.
Rozpojenie przebiega przez otwór okna i
prowadzi do uszkodzenia kamiennego obramowania
okna.
- Na ścianach nawy głównej występuje uskokowe
rozpojenie usytuowane w środkowym odcinku
nawy głównej. Przebieg rozpojenia wskazuje na
osiedlenie wschodniej części nawy głównej.
Rozpojenia są symetryczne na południowej
i na południowej ścianie kosciółce. Rozpojenie
nie cechuje uskokowości ustaleniowej.
- Występują risy i rozpojenia na wysklepkach i
na iebrech sklepień prezbiterium
oraz na sklepieniach nawy głównej. Rozkład
rys i rozpojenia należy przypisać skutkom
okresowego, nierównomiernego osiedlenia w
prezbiterium. Dla przywrócenia spójności ieb
i wysklepek należy istniejące rozpojenie
scalić metodą iniekcji cementowej przy
zastosowaniu mineralnych rozpuszczalników
iniekcyjnych.
- W paśmie wokółowym na zewnętrznej obwodzie
kosciółce występuje punktowe oznaki niszczenia
w miejscach stykających z rurami spustowymi

war lokalnie przy niewielkich rozpiętościach brzośkowych opasek odwodnieniowych. W obrotowym poszyciu cokołu występuje również ornam. powierzchniowej korony kamienia spowodowane oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Przejście poszycia zewnętrznego, brzośkowej opaski i prefabrykowanych łuków powierzchniowych potworzone dobry system powierzchniowego odwodnienia.

2. Zakres zalecanych prac rekonstrukcyjnych uktad nosiny budynku koresponde jako prac towarzyszących konserwacji elewacji zewnętrznych:

- a) Rysy i rozpoznanie krytyczne od strony wewnętrznej natry scalić przy pomocy iniekcji uszczelniającej racynami mineralnymi z białego cementu lub z mikrocementu. Rozpoznanie wykłepki natry spłoc, od góry (w przestrzeni podłogowej) przez naklepienie posm odcinek z włókna węglowego obejmującego odcinek po około 1,0 m od krawędzi rozpoznanie. Posma o szerokości po 30 cm rozmieszczać w rytmie co około 1,0 m na stuposie rozpoznanie.
- b) Zreparowane śluzki natry scalić przy pomocy iniekcji racynami mineralnymi z białego cementu lub z mikrocementu. Podstawa repara się wklepienie posm z włókna węglowego w opoiny od strony zewnętrznej. Posma o przekroju 30 x 1,2 mm natry wklepić na odcinkach po około 1,0 m od krawędzi rozpoznanie. Stosować włókna węglowe o E/165 GPa.
- c) Pod podłogową ściągą kruszywo podłogowej repara się realizacji wzmocnienia podłogi budowlanego przy pomocy iniekcji polimerowej. Natry sprowadzić przewiertem głębokość posadowienie kruszywo podłogowej.
- d) Na podstawie informacji uzyskanej od probownika parafki sklepienie zostało ocieplone od góry warstwę wełny mineralnej przykrytej od góry paroniewielką folią PCV. Zaleca się wykonanie folii na membranie paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycie obciążoną jako membrana wodoodporna.

Chunul.

Dr inż. Stanisław Karczmarczyk
Upz. inż. bud. lądowego Nr Upz. 234/69/Ka.
Upz. Woj. Kona. Zabyców Nr 264/94/Ka.
Inżynierowa Budowl. Zast. Nr 66/94/Ka.
M-814 Kraków, ul. Dąbrowska 10/11
tel. 012 415-31-30